

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Относно: Постъпило запитване с вх. № ОП-66-00-150(3)/16.12.2016 г. на Общинска администрация-Берковица по реда на чл.33, ал.1 от ЗОП във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в Община Берковица**“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод на запитване с вх. № ОП-66-00-150(3)/16.12.2016 г. на Общинска администрация-Берковица по реда на чл.33, ал.1 от ЗОП във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в Община Берковица**“, Ви предоставям следното разяснение:

1. На въпрос 1: По обособена позиция №1: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улица „Заряница“ в град Берковица:

в т. I. Обхват на заданието е дадено, че участъкът от ОТ 8 до ОТ 24 е с дължина 350 м.

в т. III. Състояние на водоснабдителната мрежа, съществуващият водопровод е с дължина 1355 м.

Дали е техническа грешка разликата между двете цифри?

Отговор: **Не, не е техническа грешка.** Ще се подменят водопроводите само на този участък с дължина 350 м, с диаметър съответно ф 280 мм и ф 90 мм.

2. На въпрос 2: В техническите спецификации на обособени позиции от 1 до 5, в т. V.5 - Възстановяване на настилка, е написано „до ниво асфалтова настилка“. **Значи ли това, че няма да се изпълнява асфалтова настилка?**

Отговор: **Да, няма да се изпълнява асфалтова настилка.** Тя не е зададена с дебелина, както баластрената и трошенокаменната настилка.