

M 1 : 20



M 1 : 20



1. **Забележки:**
 1. Тръбите за спрадни отклонения са PE100 EN10, фасонните части, арматурите и водомерите са PN10
 2. В изкопите тръбите да се полагат върху min 5 см пясъчна подложка и да се засипат с пясък до 15-20 см над темe тръба .Обратната засипка в уличното платно и тротоарите да е от несорттиран трошен камък , фр 0-63 , трамбована на пластове от 20см до поставяне на пътност 95% .
 3. Минималното покритие на тръбите да бъде 1 м.
 4. Да се използват препоръките за инсталгиране на тръбопроводи от полиетилен на фирмата производител , като се обърне внимание на температурата на полагане .

OBJEKT:

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул., Църковица " в град Берковица (участък между ул., Даме Груев и ул. " Кестенарска" /ОТ 136-ОТ 136 А)

ВЫЗЛОЖИТЕ:

ОБЩИНА "БЕРКОВИЦА"
ГР. БЕРОВИЦА, пл. "Йордан Радичков" №4
телефон: 0953/89128, факс: 0953/88405
www.berkovitsa.bg, e-mail: ob@berkovitsa.com

ИЗПЫЛНИТЕЛ:

"Исета Проект" ЕООД Проектиране, Оценка на съвместително, Строителен надзор, Управление на проектите	Адрес: зр.София -1113, кв."ео Милев", ул. Претом 10, етаж-II, ап. 8. Телефон: +359 887 862 183	web address: www.iceta-project-bg.com e-mail: office@icetabg.com iceta.project@gmail.com
---	---	--

Г.П. ПРОЕКТАНТ

ПРОЕКТАНТ

ЧЕРТЕЖ

Профили на водопроводната мрежа и СВО

MALLAB : 1:500/1:100

ЧЕРТЕЖ №: 2 / 3

PEB. No.:

DATA: 06.09.2018

ΦΑ3Α

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ :

BNK

ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАПАЗЕНИ! Този чертеж и информативта в него са собственост на ИСЕТА ПРОЕКТ-ЕООД. Забравява се размножаването, копирането, записването или пренасянето под какъвто и да е форма и чрез каквито и да е средства електронно, механично, фотокопиране и др., на какъвто и да е част от чертежа без съгласието на притежателя на правата.